



Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
www.oswiecim.pl



Znak sprawy:
ZP.271.10.2019-II

Oświęcim, dnia 5 marca 2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którego przedmiotem jest **przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu** udziela się poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze „kosztorys edytowalny kanalizacja d i drogowy.xls” w poz. 3.3.3 przewidziano włazy kanałowe żeliwne - prosimy o informację, czy są to włazy do studni wg. poz. 3.3.2 i wówczas w wykonaniu tych studni nie należy uwzględniać włazów, czy też są to dodatkowe włazy na studniach nie objętych projektem;

Odpowiedź:

W przedmiarze robót „kanalizacja d i drogowy” w poz. 3.3.3 przewidziano włazy kanałowe żeliwne - są to włazy do studni wg. poz. 3.3.2.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze "kosztorys edytowalny kanalizacja d i drogowy.xls" nie przewidziano odwozu gruzu z prac rozbiórkowych oraz dłużyć, gałęzi i karpiny z wycinki drzew - prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje odwóz gruzu z prac rozbiórkowych oraz dłużyć, gałęzi i karpiny z wycinki drzew lub uzupełnienie brakujących pozycji przedmiarowych;

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje odwóz z terenu budowy gruzu z prac rozbiórkowych oraz karpiny, dłużyć, gałęzi i karpiny z wycinki drzew. Koszty robót, o których mowa w zdaniu poprzednim należy potraktować jako składniki cenotwórcze pozostałych pozycji kosztorysu w rozdziale 1.4 „rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”.

Gałęzie i dłużyce zostały już usunięte, ich wywóz nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze „kosztorys edytowalny kanalizacja d i drogowy.xls” w poz. 6.1.2 błędnie wskazano wartość w kol. Krotn. Jest 1 a powinno być 8 - prosimy o poprawienie pomyłki;

Odpowiedź:

W przedmiarze robót „kanalizacja d i drogowy” w poz. 6.1.2 w kolumnie „Krotn.” powinno być 8. Mnożnik wynika z treści zawartej w kolumnie „Opis”.

Zamawiający zmienia treść SIWZ (przedmiaru robót) w zakresie właściwym udzielonej odpowiedzi.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze "kosztorys edytowalny kanalizacja d i drogowy.xls" w poz. 8.2.1 dot. wykonania nawierzchni chodnika wskazano podsypkę piaskową, natomiast projekt przewiduje podsypkę cementowo-piaskową - prosimy o określenie właściwej podsypki;

W przedmiarze robót „kanalizacja d i drogowy” w poz. 8.2.1 błędnie wskazano podsypkę piaskową pod chodnikiem, powinna być podsypka cementowo – piaskowa 1:4.

Zamawiający zmienia treść SIWZ (przedmiaru robót) w zakresie właściwym udzielonej odpowiedzi.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze "KI- siec kan sanit ul Mlynska Oswiecim.ods" w poz. 3.11 i 3.12 przewidziano włazy kanałowe żeliwne - prosimy o informację, czy są to włazy do studni wg. poz. 3.9 i 3.10 i wówczas w wykonaniu tych studni nie należy uwzględniać włączów, czy też są to dodatkowe włazy na studniach nie objętych projektem oraz prosimy o skorygowanie

W przedmiarze robót „KI – sieć kan. sanit. ul. Młyńska Oświęcim” w poz. 3.11 i 3.12 przewidziano włazy kanałowe żeliwne - są to włazy do studni wg poz. 3.9 i 3.10.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu**, wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdz. XI SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert” ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:

**Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim**

Oferta na przebudowę ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.

Termin składania ofert do 12 marca 2019 r. godz. 10:00

2. W rozdz. XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Oferta powinna zostać złożona w Urzędzie Miasta Oświęcim (32-600), ul. Zaborska 2, pok. 1 (dziennik podawczy) nie później niż do dnia **12 marca 2019 r. do godz. 10:00**
 - ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 marca 2019 r. o godz. 11:00** w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2, pok. 11.
3. W załączniku **B - Przedmiary AKTUALNE**, w przedmiarze robót pn. „kosztorys edytowalny kanalizacja d i drogowy”:
- 1) w poz. **6.1.2** o opisie „**Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy, Krotność = 8**” kolumna **Krotn.** otrzymuje brzmienie: **8**
 - 2) opis pozycji **8.2.1** otrzymuje brzmienie: „**Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, kostka szara**”.
4. W związku z błędnym wskazaniem przez Zamawiającego w dotychczas opublikowanym wzorze formularza ofertowego minimalnej i maksymalnej długości okresu gwarancji i rękojmi załącznik do SIWZ **1 - Formularz ofertowy** otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma **1 - Formularz ofertowy AKTUALNY**.
5. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków przedmiotowego zamówienia pozostają bez zmian.

Załącznik:

1 - Formularz ofertowy AKTUALNY

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

mgr Maria Płachta