

Oświęcim, dnia 04 marca 2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.11.2019.IV

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej)** przesyłam poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Czy dopuszcza się wykonanie odwodnienia ścieżki rowerowej za pomocą korytek „muldowych” o wymiarach 30x50x10cm zamiast korytek „muldowych” o wymiarach 50x50x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie korytek „muldowych” o wymiarach 30x50x10cm, w zamian za zaproponowane w projekcie technicznym korytka „muldowe” o wymiarach 50x50x15cm.

Z up. Prezydenta Miasta
Sejmik Miasta

mgr Maria Plachta