





KOMORA B1

S8 - ARTYLERIA

wymiary podano w [cm]





UWAGI:

-DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
-WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
-WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DLA WYROBÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W BUD.UŻ.PUBL., W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZEPISÓW BHP, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM POLSKIM PRAWEM I ODPOWIEDNIMI NORMAMI.
-WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
-WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW, NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
-W RAZIE ODSTĘPSTW LUB PROBLEMÓW WYKONAWCZYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
-DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

MTMA

MTMA Sp.z o.o.

ul. Drzymały 9/4
40-059 Katowice
tel. +48 607 247 013
e-mail: biuro@mtma.pl

Nazwa inwestycji:

Projekt wykonawczy interaktywnej trasy historycznej w ramach zadania "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu"

Inwestor:

Urząd Miasta Oświęcim

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

STANOWISKO S8

Data: WRZESIEŃ 2018 Skala: 1: 20

Format druku: A2 Nr Rys.:

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.