

Urząd Miasta Oświęcim
Wydział Gospodarki Miejskiej
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
tel. 33 842 91 32

Przebieganie pr. 1
W. G. Jan.
21.01.2014r.

Znak sprawy:

GM-o.7021.3.1.78.2013



Oświęcim, dnia 17 stycznia 2014r.

Wydział Inwestycji Miejskich w miejscu

Nawiązując do pisma z dnia 24 grudnia 2013r. znak: IM.7013.3.2013.MP w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie kanalizacji deszczowej w związku z zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Polowieckiej – projekt budowlany” - uprzejmie informuję:

- w dokumentacji projektowej nie uwzględniono uwag wskazanych w piśmie Związku Spółek Wodnych w Oświęcimiu, dotyczących wyliczenia wód miarodajnych w rowie „Grabowiec”,
 - brak jest również informacji, że dodatkowa ilość wody odprowadzana do rowu nie spowoduje szkód na terenach przyległych do rowu „Grabowiec” i rowu „Bagienko”,
 - projekt nie przewiduje wyposażenia przepompowni ścieków deszczowych w urządzenia służące do podnoszenia pomp (żurawików),
 - projekt nie przewiduje wyposażenia przepompowni ścieków deszczowych w system monitoringu przepompowni ścieków,
 - przy projektowaniu systemu monitoringu należy mieć na uwadze jego kompatybilność z funkcjonującym na terenie Miasta systemem (GPRS/GSM) użytkowanym przez eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (PWik),
 - brak informacji dotyczącej oświetlenia przy przepompowni ścieków deszczowych,
 - brak wyjaśnienia, czy projektowana przepompownia posiada sygnalizator świetlny – akustyczny na skrzyni sterowniczej w celu informowania o awariach urządzeń,
 - sugeruje się zastosowanie wpustów deszczowych bocznych krawężnikowych,
 - brak informacji dot. możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego oraz jego parametrów technicznych.
- W chwili obecnej eksploatator miejskiej sieci kanalizacji deszczowej jest w posiadaniu agregatu o mocy 30 kV, który mógłby być w przyszłości wykorzystywany do obsługi przepompowni wód opadowych. Szczegółowy opis parametrów technicznych agregatora posiada PWik Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Ww. wskazania winny zostać uwzględnione w projekcie i przekazane do ponownego uzgodnienia w Urzędzie Miasta Oświęcim.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. GM-o. - a/a.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej
mgr inż. Andrzej Krawczyk

STAROSTA OŚWIECIMSKI
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

ZA ZODPOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

142

