



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Spółka z o.o.
32-600 OŚWIĘCIM, ul. Zaborska 144



CENTRALA 33 8426-143
33 8424-515
33 8422-245

FAX 33 8426-143

Biuro Obsługi 33 8426-143
Odbiorcy wew. 27, 50

Pogotowie 993
Ciepłownicze

REJONY

Rejon Eksploatacji i Wykonawstwa
OŚWIĘCIM

ul. Zaborska 144 33 8422-245

ul. 11 Listopada 10 33 8422-284

Numer Konta Bankowego

Bank PeKaO SA o. OŚWIĘCIM
46 1240 4748 1111 0000 4877 0390

NIP: 549-17-05-094
REGON: 070837901

Sąd Rejonowy dla Krakowa
-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000083592

Wysokość
kapitału zakładowego:
21.251.000 PLN

Strona internetowa:

www.pec-oswiecim.com.pl

E-mail:

Informacje ogólne:

pec@pec-oswiecim.com.pl

Biuro Obsługi Odbiorcy:

boo@pec-oswiecim.com.pl

TT-61/186- ~~756~~ /2016

Oświęcim, dnia 08.03.2016r.

Firma Projektowa KONSPRO
Pan Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3
32-600 Oświęcim

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Remont ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 8”

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzgadnia remont jw. przy zachowaniu następujących warunków:

1. Kolorem różowym na załączniku mapowym zaznaczono przebieg sieci ciepłowniczej preizolowanej, kolorem zielonym przebieg sieci ciepłowniczej kanałowej natomiast kolorem brązowym przebieg sieci ciepłowniczej kanałowej nieczynnej.
2. Projektowane ogrodzenie w miejscu oznaczonym pkt. A na planie sytuacyjnym wzdłuż sieci ciepłowniczej należy umieścić w odległości min. 1,5 m od skrajni kanału ciepłowniczego.
3. Na skrzyżowaniu sieci ciepłowniczej preizolowanej z projektowanym ogrodzeniem fundamenty słupów rozmieścić w taki sposób, aby odległość od skrajni ciepłociągu wynosiła co najmniej 1,0 m – zgodnie z przedłożonym schematem rozwiązania kolizji z sieciami. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać odkrywki kontrolnej w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu sieci ciepłowniczej preizolowanej.
4. Słupy ogrodzenia należy umieścić w odległości min 1,5 m od skrajni czynnego kanału ciepłowniczego. Zabrania się stawiania słupów ogrodzenia na czynnej sieci ciepłowniczej.
5. W związku z lokalizacją słupów ogrodzenia na nieczynnej sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. zabezpieczy nieczynny kanał ciepłowniczy poprzez zamurowanie jego zakończeń na działce Inwestora. Brak zabezpieczenia może spowodować zalanie piwnic sąsiednich obiektów. Warunkiem wykonania przez PEC ww. zobowiązania jest odpowiednie zawiadomienie przez Inwestora o rozpoczęciu robót zgodnie z pkt. 9 niniejszego uzgodnienia.
6. Zabrania się pracy oraz przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych. W związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć sieci ciepłownicze, po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia z PEC Sp. z o.o.
7. Wszystkie prace w miejscu zbliżenia z siecią ciepłowniczą należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela