

## Odpowiedzi na pytania otrzymane w dniu 25.06.2018 r. dot. części IV zamówienia – Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycji wystawowej zgodnie z projektem w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposażenia w ramach zadania „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej przy SP-8 w Oświęcimiu na wystawę „Historia oświęcimskiego sportu”.

Oświęcim, dnia 26.06.2018 r.

Znak sprawy: ZSiPM.201.5.2018

### **Pytanie 1:** Ekran:

1) do wyceny bardzo ważna jest długość kabla HDMI i sposób jego prowadzenia oraz zakończenie przy ekranie (bezpośrednio do urządzenia lub przez gniazdo na ścianie)

2) czy przewiduje się również gniazdo antenowe?

### **Odpowiedź:**

1) Dostarczyć i zamontować gniazdo HDMI i gniazdo internetowe. Monitor podłączyć kablem HDMI dług. ~ 1,0 - 1,5 m. (między gniazdem a monitorem).

2) Nie.

### **Pytanie 2:** Podświetlenie witryn:

1) wypust przewodem bezpośrednio do witryny czy przez puszkę połączeniową, jaki rodzaj przewodu?

2) czy do oświetlenia witryny będzie stosowane obniżone napięcie, jeżeli tak to gdzie jest zlokalizowany zasilacz – na witrynie czy w puszcze na ścianie?

### **Odpowiedź:**

1) i 2) Witryny wyposażone są w kompletne oświetlenie z przewodem zakończonym wtyczką. Gniazda do podłączenia witryn są zamontowane.

### **Pytanie 3:** Oświetlenie na szyno-przewodzie:

1) jaka ma być temperatura barwowa źródła światła, cena oprawy jest od tego zależna.

2) szyno-przewód trzeba podwiesić bezpośrednio do sufitu betonowego, jaka jest różnica wysokości pomiędzy sufitem betonowym a podwieszanym.

### **Odpowiedź:**

1) Ciepła barwa światła.

2) Różnica wysokości 0,5 m.

### **Pytanie 4:** Montaż instalacji:

1) jak daleko jest zlokalizowana tablica lub rozdzielnia, z której mają być zasilane projektowane obwody?

2) czy istnieją już zabezpieczenia dla projektowanych obwodów oświetlenia i zasilania?

3) czy nad sufitem podwieszanym jest przewidziana trasa kablowa np. z koryt?

### **Odpowiedź:**

1), 2) i 3). Nie dotyczy. Instalacja jest przygotowana.

## ▼ METRYKA

Liczba odwiedzin:	26
Podmiot udostępniający informację:	Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
Osoba wprowadzająca informację:	Ewelina Kosowska
Osoba odpowiedzialna za informację:	Ewelina Kosowska
Czas wytworzenia:	2018-06-26 11:49:12
Czas publikacji:	2018-06-26 11:49:12
Data przeniesienia do archiwum:	Brak danych
Data realnego wytworzenia informacji:	2018-06-26 00:00:00