

Oświęcim, dnia 06.06.2019 r.

Znak sprawy: ZSiPM.200.1.2019.1.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu, ul. Królowej Jadwigi 12**, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie jaki system filtracji ma posiadać okap gastronomiczny wyciągowy, gdyż ma to istotny wpływ na jego cenę: czy ma być to filtracja jednostopniowa w oparciu o łapacze tłuszczu lub filtry multi-cyklonowe czy dwustopniowa w oparciu o łapacze tłuszczu i filtry multi-cyklonowe ?

Pytanie 2:

Czy okap gastronomiczny wyciągowy ma posiadać oświetlenie ?

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

W projekcie przewidziano okap wyciągowy z oświetleniem podstawowym oraz łapaczem tłuszczu.

Z up. Dyrektora
Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich
mgr Teresa Lewicka
Główny Księgowy