Rozdzielnica TB4 A; 230/400V



NR OBWODU/FAZA			1:01	1:02	1:03	2:01	2:02	2:03	2:04	2:05	2:06	2:07	2:08	2:09	2:10
MOC ZAINSTALOWANA [W]			400	400	140	2000	4000	2000	2000	2000	3000	1500	400	30	2000
TYP ZABEZPIECZENIA		3xB6A/1P	25A/2P/0,03 (A) B10A/1P	25A/2P/0,03 (A) B10A/1P	25A/2P/0,03 (A) B10A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P
PRZEZNACZENIE / ZASILANIE z TB4 5x LgY 10mm2	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia na szynach rozdzielnicy	Oświetlenie jadalnia	Oświetlenie kuchnia, zmywalnia, przygotowalnia	Oświetlenie komunikacja, mag. produktów suchych, pom. socjalne, przyjęcie towaru	Obwód gniazd wtyczk. jadalnia	Gniazdo wtyczkowe zmywarka – zmywalnia	Obwód gniazd wtyczk. zmywalnia, kuchnia	Obwód gniazd wtyczk. kuchnia	Obwód gniazd wtyczk. kuchnia	Gniazdo wtyczkowe urz. do smaż. naleśników – kuchnia	Gniazdo wtyczkowe gofrownica – kuchnia	Obwód gniazd wtyczk. chłodziarko-zamrażarka – kuchnia	Obwód gniazd wtyczk. patelnia gazowa, kocioł warzelny – kuchnia	Obwód gniazd wtyczk. naświetlacz UV, chłodziarka podblat. – przygotowalnia

Pi=42,99kW

Ps=25,79kW

Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

UWAGI:

1. Rodzielnica w II klasie izolacji
2. Zabezpieczenie odpływu zasilającego rozdzielnice TB 4 B dobrać po uprzednim sprawdzeniu mocy jej odpływów.
3. Jesli na etapie wykonastwa stwierdzi się brak istniejących odpływów w rozdzielnicy TB 4B, odpływ 3:15 zostawić jako rezerwę.

PROJEKTANT:
ARCHIKS
Krzysztof Stetkiewicz Oświęcim ul. Leszczyńskiej 7/207
518 948 155, http://archiks.com biuro@archiks.com

INWESTOR:
GMINA MIASTO OŚWIECIM
ul. Zaborska 2, 32 - 600 Oświęcim

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ul. Królowej Jadwigi 12; 32-600 Oświecim
dz. nr.229/543

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Haponik	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. INST. ELEKT.	NR: MAP/0349/ PWOE/07	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		NR:	PODPIS:
OPRACOWAŁ: Kowal Kamil	NR RYS.: E-08/1		SKALA: -
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: E		FORMAT: A3
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TB4 A			DATA: 04.2019
			NR STRONY:

Rozdzielnica TB4A; 230/400V

3~50Hz, 230/400V

L1,L2,L3
N
PE

cigg dalszy ze strony 1



2:11	3:01	3:02	3:04	3:05	3:06	3:07	3:08	3:09	3:10	3:11	3:12	1:04	2:12	2:13	3:14	3:15
2000	5400	3000	2000	375	2000	4000	120	120	70	70	70	320	2000	1500	70	–
25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	40A/4P/0,03 (A) C16A/3P	40A/4P/0,03 (A) C16A/3P	25A/2P/0,03 (A) C16A/1P	25A/2P/0,03 (A) C16A/1P	25A/2P/0,03 (A) C16A/1P	40A/4P/0,03 (A) C16A/3P	40A/4P/0,03 (A) C16A/3P	40A/4P/0,03 (A) C16A/3P	25A/2P/0,03 (A) C10A/1P	25A/2P/0,03 (A) C10A/1P	25A/2P/0,03 (A) C10A/1P	25A/2P/0,03 (A) B10A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) B16A/1P	25A/2P/0,03 (A) C10A/1P	
Obwód gniazd wtyczk. komunikacja, pom. socjalne, mag. produktów suchych	Gniazdo 3f piec kon.-par – kuchnia	Wypust 3f agretag freonowy – ściana zew. kuchnia	Wypust 1f nagrzewnica kanałowa – komunikacja	Wypust 1f rekuperator – komunikacja	Wypust 1f nagrzewnica kanałowa – komunikacja	Gniazdo wtyczkowe obieraczka do warzyw – przygotowalnia	Wypust 3f went. kanałowy okapu pom. socjalne	Wypust 3f went. kanałowy okapu pom. socjalne	Wypust 1f went. kanałowy – komunikacja	Wypust 1f went. kanałowy – komunikacja	Wypust 1f went. kanałowy – komunikacja	Oświetlenie piwnica	Obwód gniazd wtyczk. piwnica	Gniazdo wtyczkowe grzejnik elektr. – toaleta, piwnica	Wypust 1f went. kanałowy – toaleta, piwnica	Zasilanie Tablica TB 4 B

Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

PROJEKTANT:
ARCHIKS
Krzysztof Stetkiewicz Oświęcim ul. Leszczyńskiej 7/207
518 948 155, http://archiks.com biuro@archiks.com

INWESTOR:
GMINA MIASTO OŚWIECIM
ul. Zaborska 2, 32 - 600 Oświęcim

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ul. Królowej Jadwigi 12; 32-600 Oświecim
dz. nr.229/543

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Haponik	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. INST. ELEKT.	NR: MAP/0349/ PWOE/07	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		NR:	PODPIS:
OPRACOWAŁ: Kowal Kamil	NR RYS.: E-08/2		SKALA: -
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: E		FORMAT: A3
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TB4A			DATA: 04.2019
			NR STRONY: