

NR OBWODU/FAZA		1:01	1:02	1:03	1:04
MOC ZAINSTALOWANA [W]		–	–	–	25790
TYP ZABEZPIECZENIA		C32A/3P 63A/4P/0,3 (AC)	C63A/3P 63A/4P/0,3 (AC)	C63A/3P 63A/4P/0,3 (AC)	C63A/3P 63A/4P/0,3 (AC)
PRZEZNACZENIE	ZASILANIE z ZKP	Zasilanie Tablica TB3	Zasilanie Tablica TB4	Zasilanie Tablica TB1	Zasilanie Tablica TB4 A

Ochrona przeciwporażeniowa:

Dla obwodów projektowanych:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

UWAGI!

1. Istniejący kabel 5xLgY 25mm2 miedzy złączem kontrolno pomiarowym, a rozdzielnicą TG B należy dobrać i wymienic po otrzymaniu nowych warunków przyłączenia.

PROJEKTANT:
ARCHIKS
Krzysztof Stetkiewicz Oświęcim ul. Leszczyńskiej 7/207
518 948 155, http://archiks.com biuro@archiks.com

INWESTOR:
GMINA MIASTO OŚWIECIM
ul. Zaborska 2, 32 - 600 Oświęcim

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z ROZBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ul. Królowej Jadwigi 12; 32-600 Oświecim
dz. nr.229/543

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Haponik	UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O. W SPECJALN. INST. ELEKT. NR: MAP/0349/ PWOE/07		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	NR:		PODPIS:
OPRACOWAŁ: Mateusz Dymitrowicz	NR RYS.: E-07		SKALA: -
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: E		FORMAT: A3
TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT ROZDZIELNICY TG B**			DATA: 04.2019
			NR STRONY: