

Oświęcim, dnia 14 maja 2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.11.2020.III

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę i remont drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu**, przesyłam poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę podbudowy z betonu popiołowego UTEX na podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem lub spoiwami hydraulicznymi o tych samych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie przedstawione w zapytaniu.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwiegut