



Oświęcim, dnia 28 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy:  
GM.7021.6.58.2020.X

**AB PROJEKT** spółka cywilna  
**Beata Gowin,**  
**Anna Żwirowska – Folga**  
**ul. Unii Europejskiej 10**  
**32-600 Oświęcim**

Odpowiadając na pismo z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ilości 12,0 dm<sup>3</sup>/s z inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polowieckiej bocznej dz. nr 894/1 i 894/2'' – uprzejmie informuję, że zapewniam odbiór wód opadowych z ww. inwestycji do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej Ø400 mm, biegnącej wzdłuż ulicy Polowieckiej.

Włączenie do kanalizacji należy wykonać na następujących warunkach:

1. zabrania się odprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż wody opadowe,
2. włączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną,
3. na załamaniach i zmianach kierunku należy wykonać studnie rewizyjne,
4. miejsca istniejących przewodów kanalizacji deszczowej należy dokładnie zlokalizować prowadząc prace ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego oraz należy sprawdzić wysokość rzędnych istniejącego terenu i dna studni kanalizacji deszczowej,
5. do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury z tworzywa sztucznego PCV,
6. do przykrycia studni deszczowych należy zastosować włazy żeliwne o klasie wjazdu dostosowanej do rodzaju nawierzchni, zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami,
7. w przypadku studni zlokalizowanych w pasie drogi należy zastosować włazy samopoziomujące wprasowane w nawierzchnię asfaltową (tzw. pływające),
8. po zakończeniu robót kanalizację deszczową należy poddać czyszczeniu,
9. przed dokonaniem odbioru technicznego należy sprawdzić szczelność i poprawność ułożenia kanalizacji deszczowej oraz wykonać inspekcję TV,
10. projekt budowlany dla projektowanej inwestycji należy przedłożyć do uzgodnienia w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2,
11. projekt winien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami prawa,
12. kolizje trasy projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy uzgodnić z właścicielami tego uzbrojenia,

Zastrzegam prawo uzgadniania dokumentacji na każdym etapie jej realizacji.

Niniejsze warunki tracą swoją ważność z upływem 3 lat od wydania.

Otrzymują;

1. Adresat
2. GM/ a/a

Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Miejskiej  
*mgr inż. Anna Kotodziej*



*W prowadzonej korespondencji prosimy powoływać się na numer pisma.*

PL 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

e-mail: [um@um.oswiecim.pl](mailto:um@um.oswiecim.pl)

[www.oswiecim.pl](http://www.oswiecim.pl)

ePUAP/yvOo784mko/SkrytkaESP

Telefon: +48 33 842-91-00

+48 33 842-91-17

Fax: +48 33 842-91-99