



adresat:

AB PROJEKT spółka cywilna
Beata Gowin, Anna Żwirowska-Folga
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim

Nasz znak: D-T/ 3845 /2020
Oświęcim, dnia 31.08.2020r.

Wasz znak:

dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu – budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 894/1, 894/2 przy ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu – Monowicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2020 r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu informuje, że projektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej krzyżuje się z istniejącymi przyłączami wodociągowymi. W związku z powyższym prace ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej należy prowadzić zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać kontrolne wykopy, celem ustalenia dokładnej lokalizacji i głębokości posadowienia istniejących przyłączy wodociągowych. Wykopy kontrolne wykonać w miejscach skrzyżowania się projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym ww. uzbrojeniem. Prace prowadzić ręcznie w obecności pracownika prowadzącego nadzór z ramienia tut. Przedsiębiorstwa.
2. Po wykonaniu wykopów sposób zabezpieczenia istniejącego wodociągowego uzbrojenia podziemnego zostanie szczegółowo ustalony z pracownikiem nadzorującym z ramienia tut. Przedsiębiorstwa. Koszty zabezpieczenia poniesie Inwestor.
3. W przypadku kolizji projektowanych przyłączy wodociągowych z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej, należy przebudować istniejące uzbrojenie. Sposób przebudowy zostanie uzgodniony protokółarnie na miejscu z pracownikiem nadzorującym z ramienia tut. Przedsiębiorstwa. Koszty przebudowy poniesie Inwestor.
4. Rozpoczęcie prac związanych z ww. budową, a w szczególności wykonania kontrolnych wykopów, należy zgłosić pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Na załączonym projekcie zagospodarowania terenu linią ciągłą koloru niebieskiego wrysowano istniejące przyłącza wodociągowe.

Załącznik:

1 egzemplarz projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x D-T a/a

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. technicznych

Jerzy Sapyta

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa