



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ Sp. z o.o.**

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 144

tel.: 33 842 45 15, fax: 33 842 61 43

pec@pec-oswiecim.com.pl, www.pec-oswiecim.com.pl

TT-61/235-1264/2021

Oświęcim, dnia 16.06.2021 r.

**AB PROJEKT s.c.**  
**ul. Unii Europejskiej 10**  
**32 – 600 Oświęcim**

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Królowej Jadwigi i Zaborskiej w Oświęcimiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzgadnia projekt zagospodarowania terenu jw. przy zachowaniu następujących warunków:

1. Na załączonym projekcie zagospodarowania terenu kolorem różowym zaznaczono przebieg sieci ciepłowniczej preizolowanej.
2. Przy krzyżowaniu się projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecią ciepłowniczą preizolowaną należy zachować odległość w pionie min. 0,5 m oraz zabudować rurę ochronną na projektowanym uzbrojeniu.
3. Przy krzyżowaniu się projektowanej sieci wodociągowej z siecią ciepłowniczą preizolowaną należy zachować odległość w pionie min. 0,5 m oraz zabudować rurę ochronną na projektowanym uzbrojeniu.
4. Projektowaną studnię w miejscu zbliżenia z siecią ciepłowniczą należy umieścić co najmniej 1 m od skrajni sieci ciepłowniczej.
5. W przypadku wykopów poniżej poziomu naszego uzbrojenia, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Wszystkie prace w miejscu zbliżenia z sieciami ciepłowniczymi należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
7. Zabrania się pracy oraz przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych. W związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć sieci ciepłownicze, po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia z PEC Sp. z o.o.
8. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. PEC Sp. z o.o. dokona napraw na koszt Inwestora.
9. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót należy przesłać do siedziby PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu, faxem lub dostarczyć na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA KIEROWNIKA**  
**Działu Ogólnotechnicznego i Rozwoju**

*Michał Obidziński*  
**Michał Obidziński**

Otrzymują:

1 x Adresat+ 1 egz. planu zagospodarowania terenu+ faktura VAT

1 x TT a/a

Strona 1 z 1

**Biuro obsługi odbiorcy:**  
tel.: 33 842 61 43, wew. 27, 50  
boo@pec-oswiecim.com.pl

**Rejony Eksploatacji i Wykonawstwa:**  
ul. Zaborska 144, tel.: 33 842 22 45  
ul. 11 Listopada 10, tel.: 33 842 22 84

**Pogotowie ciepłownicze:**  
tel.: 993

**Kapitał zakładowy:** 21 251 000 PLN **Konto:** Pekao SA o. Oświęcim, Nr: 46 1240 4748 1111 0000 4877 0390 **NIP:** 549-17-05-094 **REGON:** 070837901  
**Numer KRS:** 0000083592 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

