



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 144

tel.: 33 842 45 15, fax: 33 842 61 43

pec@pec-oswiecim.com.pl, www.pec-oswiecim.com.pl

TT-61/277- 1337 /2018

Oświęcim, dnia 18.09.2018 r.

**BIURO INŻYNIERSKIE
MK Spółka Jawna
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-600 Oświęcim**

Dotyczy: „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: Czarnieckiego 22-28”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2018 r. (wpłynęło dnia 11.09.2018 r.) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzgadnia przebudowę jw. przy zachowaniu następujących warunków:

1. Kolorem różowym na załączniku mapowym zaznaczono przebieg sieci ciepłowniczej preizolowanej, natomiast kolorem pomarańczowym nieczynną sieć ciepłowniczą kanałową.
2. Zabrania się sadzenia zieleni na sieciach ciepłowniczych. Zieleń niską np. krzewy uzgadnia się pod warunkiem zachowania odległości min. 1,0 m od skrajni ciepłociągu, natomiast zieleń wysoką min. 2,0 m od skrajni ciepłociągu.
3. Wszystkie prace w miejscu zbliżenia z sieciami ciepłowniczymi należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
4. Zabrania się pracy oraz przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych. W związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć sieci ciepłownicze, po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia z PEC Sp. z o.o.
5. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. PEC Sp. z o.o. dokona napraw na koszt Inwestora.
6. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót należy przesłać do siedziby PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu, fax. 33 8431332 lub dostarczyć na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem,

**KIEROWNIK
Działu Ogólnotechnicznego
i Rozwoju**

Lukasz Sajdak

Otrzymują:

1 x Adresat+ 1 egz. planu zagospodarowania terenu+ faktura VAT

1 x TT a/a

Strona 1 z 1

Biurowo obsługi odbiorcy:
tel.: 33 842 61 43, wew. 27, 50
boo@pec-oswiecim.com.pl

Rejony Eksploatacji i Wykonawstwa:
ul. Zaborska 144, tel.: 33 842 22 45
ul. 11 Listopada 10, tel.: 33 842 22 84

Pogotowie ciepłownicze:
tel.: 993

Kapitał zakładowy: 21 251 000 PLN **Konto:** Pekao SA o. Oświęcim, Nr: 46 1240 4748 1111 0000 4877 0390 **NIP:** 549-17-05-094 **REGON:** 070837901
Numer KRS: 0000083592 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego