

adresat:

BIURO INŻYNIERSKIE MK Sp.J.
M.Krawczyk, K.Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-600 Oświęcim

Nasz znak: D-T/1668/2018

Wasz znak:

Oświęcim, dnia 10.08.2018r.

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku Czarnieckiego3-11 w Oświęcimiu”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2018r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu informuje, że projekt zagospodarowania terenu dla ww. zamierzenia inwestycyjnego uzgadnia się pod warunkiem:

1. Należy przewidzieć przebudowę istniejących skrzynek zasuw lub hydrantu podziemnego będących w kolizji z linią projektowanego obrzeża. Skrzynki zasuwowe osadzić na podbudowie wykonanej z elementów betonowych lub prefabrykowanych, a także wykonać oznakowanie tego uzbrojenia wodociągowego, zgodnie z normą PN-B-09700:1986P. Istniejące zasuwki wkreślono na mapie kolorem niebieskim i oznaczono literą „Z”.
2. Wszystkie zlokalizowane w obrębie inwestycji skrzynki obudowy zasuw i hydrantu podziemnego należy zabudować na wysokości rzędnej niwelety przebudowywanej nawierzchni, co podlega odbiorowi przez upoważnionego pracownika PWiK Sp. z o. o.
3. Wszelkie prace ziemne w miejscu lokalizacji podziemnego uzbrojenia wodociągowego, a także związane z regulacją oraz montażem skrzynek zasuw i hydrantów należy prowadzić pod nadzorem i w obecności pracownika PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
4. Wykonać regulację wysokościową istniejących włączów na kanalizacji sanitarnej oznaczonych na mapie kolorem brązowym literami „Sk”,
5. Po wykonaniu regulacji wysokościowej włączów studni, o których mowa w pkt 4, studnie kanalizacyjne należy wyczyścić z resztek materiału.
6. Wykonana regulacja włączów i stan wnętrza studni kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu przez pracownika PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
7. Koszty przebudowy oraz regulacji wysokościowej skrzynek zasuwowych i włączów, należy wliczyć w koszty inwestycji.
8. W trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową chodników odkładany materiał pochodzący z prowadzonych prac, składować poza istniejące skrzynki zasuw, hydrant i włączy studni kanalizacji sanitarnej umożliwiając swobodny dostęp do nich.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

Centrala/Sekretariat:

tel.: +48 33 843-28-14, 843-28-77

tel./fax: +48 33 843-17-15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

KRS 0000095555

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

NIP: 549-000-17-58, REGON: 070890901

Wysokość kapitału zakładowego: 51 297 500 zł

W rejonie planowanego zamierzenia inwestycyjnego istnieje wodociąg ŻELIWO 100 mm (wkreślony na mapie kolorem niebieskim), który tut. Przedsiębiorstwo rozważy do wymiany, przed rozpoczęciem prac.

Ze względu na to, że Spółka musi uzgodnić i zaplanować wymianę ww. wodociągu, o planowanym terminie rozpoczęcia prac związanych z przebudową chodnika, należy powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.

O rozpoczęciu prac związanych z ww. budową należy nas powiadomić pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Na mapie kolorem niebieskim wkreślono sieć i przyłącza wodociągowe, a kolorem brązowym sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Załączniki:

1 egz. mapy w skali 1:500


PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Homa

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x D-T a/a

Kazimierz