



**BIURO INŻYNIERSKIE MK  
ul. Unii Europejskiej 10/88.1  
32 – 602 Oświęcim**

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. Czarnieckiego 3 -11” w Oświęcimiu

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzgadnia przebudowę jw. przy zachowaniu następujących warunków:

1. Kolorem różowym na załączniku mapowym zaznaczono przebieg sieci ciepłowniczej preizolowanej natomiast kolorem pomarańczowym zaznaczono przebieg sieci ciepłowniczej kanałowej.
2. Nawierzchnię remontowanego utwardzenia terenu oraz chodnika w rejonie przebiegu sieci ciepłowniczej uzgadnia się pod warunkiem zastosowania nawierzchni rozbieralnej np. kostki brukowej.
3. Wszystkie prace w miejscu zbliżenia z sieciami ciepłowniczymi należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
4. Zabrania się pracy oraz przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych. W związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć sieci ciepłownicze, po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia z PEC Sp. z o.o.
5. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. PEC Sp. z o.o. dokona napraw na koszt Inwestora.
6. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót należy przesłać do siedziby PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu, fax. 33 8431332 lub dostarczyć na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Działu Ogólnotechnicznego  
i Rozwoju

*Eduard Sajdak*

Otrzymują:

1 x Adresat + 1 egz. projektu zagospodarowania terenu + faktura VAT  
1 x TT a/a