

UWAGI:

ZAPROJEKTOWANO POSADOWIENIE NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ IIa (pospółka na pograniczu żwiru ID=0.55), Ic (pył, glina piaszczysta IL=0.25).

NIE DOPUSZCZA się posadowienia na warstwie geotechnicznej Id (pył piaszczysty przewarstwiony gliną piaszczystą o IL=0.35). W przypadku natrafienia na taki grunt w poziomie posadowienia należy go wymienić odpowiednią warstwą. Sposób wymiany został przedstawiony w opisie technicznym.

LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU:

- ściany żelbetowe nad stropem
- ściany murowane nad stropem
- ściany żelbetowe pod stropem
- ściany murowane pod stropem
- DRZWI / OKNO — opis otworu drzwiowego/okiennego w przestrzeni ściany ponizej stropu; G.K. = +x.xx / D.K. = +y.yy — G.K. - góma krawędź otworu; D.K. - dolna krawędź otworu
- poz.B_01.1 BxHcm — belka żelbetowa o szer. B i wys. H mierzone razem z płytą; G.K. - góma krawędź belki; D.K. - dolna krawędź belki
- poz.S_01.1 BxHcm — słup żelbetowy o wymiarach. BxH
- poz.P.1 gr.18cm; G.K.= +x.xx; D.K.= +y.yy — płyta żelbetowa grubości 18cm; G.K. - góma krawędź stropu; D.K. - dolna krawędź stropu
- BxLcm; RD= +x.xx — przebicie w ścianie pod stropem o wymiarach BxL; R.D. - rzędna dolna krawędzi otworu
- DxLcm; RS= +x.xx — przebicie okragłe w ścianie pod stropem o średnicy Lcm; RS - rzędna środka otworu okragłego
- +x.xx — Góma rzędna elementu wychodzącego ponad strop
- +x.xx — Rzędna dolnej krawędzi stropu
- +x.xx — Rzędne dolnych krawędzi stropu na uskoku płyty

SPOSÓB TWORZENIA RYSUNKÓW SZALUNKOWYCH PŁYT:

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

KLASA EKSPOZYCJI :
- fundamenty + elem. zewn podziemne - XA1
- pozostałe elementy - XC3/XC1

BETON :
elementy części podz. stykające sie z gruntem - C25/30 (B30) W4
pozostałe elementy - C25/30 (B30)

KLASA STALI :
główne pręty zbrojeniowe oraz strzemiona - AIII-N (B500 B)

MUR:
bloczek silikatowy klasy M20 / zaprawa M10

UWAGI:

1.) WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
2.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
3.) HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTACJI:
a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI,
c) PROJEKT POZOSTAŁYCH BRANŻ.
4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
5.) STOSOWAĆ MATERIAŁY ZGODNE OPISEM TECHNICZNYM
6.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ ELEM. INSTAL. WG PROJ. BRANŻOWYCH,
8.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,
9.) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PPOŻ ORAZ ANTYKOROZYJNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

0 1 2 4 m

±0.00 = 236.40 m npm

OBIEKT :
BUDOWA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ. NR. 382/6 I 382/12 PRZY ULICY CEGLANEJ W OŚWIĘCIMIU.

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI
EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B

INWESTOR :
MIASTO OŚWIĘCIM
UL. ZABORSKA 2
32-600 OŚWIĘCIM

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT :	MGR INŻ. L. HALASTRA	MAP/0092/POOK/13	KONSTRUKCJA	

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

DATA : LIPIEC 2019 r.

TREŚĆ RYSUNKU : Szalunek fundamentów (poziom RF)

SKALA : 1:100

NR RYSUNKU : K-01