



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	(m2)
1.01	Klatka schodowa	27.51
1.02	Szatnia dziecięca (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	13.9
1.03	Sala nr 3 (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	70.11
1.04	Łazienka	10.6
1.05	Pom. wydawania posiłków i zwrótu naczyń	4.80
1.06	Komunikacja (klozet)	53.71
1.07	Szyb windy	72.91
1.08	Szatnia dziecięca (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	76.57
1.09	Sala nr 4 (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	35.45
1.10	Łazienka	7.1
1.11	WC nauczycieli	60.01
1.12	Pom. wydawania posiłków i zwrótu naczyń	11.37
1.13	Pomieszczenie techniczne	2.73
1.14	Pomieszczenie główne wydawania posiłków	9.5
1.15	Sala Integracji sensorycznej	72.34
1.16	Sala ćwiczeń korekcyjnych	76.57
1.17	Komunikacja (przedzwoje)	35.2
1.18	Sala nr 4 (grupa 5- latków)	62.59
1.19	Łazienka	9.30
1.20	Szatnia dziecięca (grupa 5- latków)	12.11
1.21	Komunikacja	5.9
1.22	Klatka schodowa	21.46
1.23	Komunikacja	4.59
1.24	Zaplecze socjalne pracowników	3.46
1.25	WC pracowników	2.13
1.26	Magazyn	12.06
1.27	Sala nr 3 (grupa 6- latków)	67.86
1.28	Magazyn	4.97
1.29	Łazienka	11.01
1.30	Szatnia dziecięca (grupa 6- latków)	12.07
1.31	Dach zielony	396.76
Powierzchnia netto:		869.89

UWAGA:
1. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytych dystansowych.
2. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
3. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe.
4. Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
5. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.
6. Instalacja odgromowa zaprojektowana w IV klasie odgromowej.

Zestawienie danych z projektu		
Symbol	Nazwa	Ilość
	Drut odgromowy 8 OG	3.89 kg
	Drut odgromowy 8 OG	86.46 kg
	Złącze uniwersalne 2-elementowe	13 szt.

0 1 2 4 m

OBIEKT:
BUDOWA ŻŁÓBKA I PRZEDSZKOLA
NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ.
NR. 362/81 180/12 PRZY ULICY
CEGLANEJ W OŚWIECIMIU.

INWESTOR:
MIASTO OŚWIECIM
UL. ŻABORSKA 2
32-400 OŚWIECIM

TRZĘŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI
ODGROMOWEJ

FUNKCJA:
GEN. PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

NAZWISKO:
M. Wesołek
mgr inż.

NR UPRAW.
MPOIA 0862009
MAP01612/POD0009

SPECJALNOŚĆ:
ARCHITEKTURA
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PODPIS:

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

CZERWIEC 2019 r.

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
E-7

AR?

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANIECKI

EMAIL: arp.maniecki@gmail.com, TEL.: 124133370, WPL: 8441330045, 31-012 KRAKÓW UL. WIELKOPOLSKA 118