

**BIURO INŻYNIERSKIE
MK Spółka Jawna
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-600 Oświęcim**

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej nr 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn.: Czarnieckiego 13-17”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzgadnia przebudowę jw. przy zachowaniu następujących warunków:

1. Kolorem różowym na załączniku mapowym zaznaczono przebieg sieci ciepłowniczej preizolowanej, kolorem pomarańczowym sieć ciepłowniczą kanałową natomiast kolorem brązowym sieć ciepłowniczą kanałową nieczynną.
2. Budowany i remontowany chodnik oraz remontowaną opaskę uzgadnia się pod warunkiem zastosowania nawierzchni rozbiieralnej, np. kostki brukowej.
3. Zagęszczanie warstw konstrukcyjnych budowanego i remontowanego ciągu chodników oraz remontowanej opaski w obrębie sieci ciepłowniczej należy prowadzić ręcznie.
4. Zabrania się sadzenia zieleni na sieciach ciepłowniczych. Zieleń niską np. krzewy uzgadnia się pod warunkiem zachowania odległości min. 1,0 m od skrajni ciepłociągu i kanału ciepłowniczego, natomiast zieleń wysoką min. 2,0 m od skrajni ciepłociągu i kanału ciepłowniczego.
5. Wszystkie prace w miejscu zbliżenia z sieciami ciepłowniczymi należy prowadzić ręcznie pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela, a w tym prace demontażowe elementów przeznaczonych do likwidacji w miejscu zbliżenia z siecią ciepłowniczą.
6. Zabrania się pracy oraz przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych. W związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć sieci ciepłownicze, po uprzednim uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia z PEC Sp. z o.o.
7. W przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu. PEC Sp. z o.o. dokona napraw na koszt Inwestora.
8. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót należy przesłać do siedziby PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu, fax. 33 8431332 lub dostarczyć na dziennik podawczy z tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Ogólnotechnicznego
i Rozwoju

Lukasz Sajdak

Otrzymują:

1 x Adresat+ 1 egz. planu zagospodarowania terenu+ faktura VAT

1 x TT a/a

Strona 1 z 1

Biuro obsługi odbiorcy:
tel.: 33 842 61 43, wew. 27, 50
boo@pec-oswiecim.com.pl

Rejony Eksploatacji i Wykonawstwa:
ul. Zaborska 144, tel.: 33 842 22 45
ul. 11 Listopada 10, tel.: 33 842 22 84

Pogotowie ciepłownicze:
tel.: 993

Kapitał zakładowy: 21 251 000 PLN **Konto:** Pekao SA o. Oświęcim, Nr: 46 1240 4748 1111 0000 4877 0390 **NIP:** 549-17-05-094 **REGON:** 070837901
Numer KRS: 0000083592 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego