

adresat:

Biuro Inżynierskie MK Sp. J.
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88
32-600 Oświęcim

Nasz znak:
Oświęcim, dnia

D-T/ 2033 /2018
19.10.2018 r.

Wasz znak:

dotyczy:

zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej nr 2 od strony ulicy Czecha oraz przy budynku przy ulicy Czarnieckiego 13-17 w Oświęcimiu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w odpowiedzi na Państwa wniosek informuje, że przedłożony projekt zagospodarowania uzgadnia z następującymi uwagami:

1. Zlokalizowane w obrębie projektowanej przebudowy chodników skrzynki obudowy zasuw sieciowych, przyłączy domowych należy zabudować na wysokości rzędnej niwelety przebudowywanej nawierzchni.
2. Skrzynki zasuw i hydrantów ppoż. osadzić na podbudowie wykonanej z elementów betonowych lub prefabrykowanych.
3. Nie należy lokalizować linii krawężnika chodnika w rejonie istniejących skrzynek zasuw i hydrantów ppoż.
4. Włazy żeliwne studni kanalizacyjnych osadzić na korpusach żeliwnych o wysokości odpowiadającej rzędnej niwelety przebudowywanej. Korpusy żeliwne włązów studni osadzić na płytach pokrywowych betonowych z otworem okrągłym.
5. Wszelkie prace ziemne w miejscu lokalizacji podziemnego uzbrojenia wod.-kan. należy prowadzić pod nadzorem i w obecności pracownika PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
6. Wszelkie prace związane z regulacją oraz montażem skrzynek zasuw i hydrantów oraz włązów studzienek kanalizacyjnych należy prowadzić pod nadzorem i w obecności pracownika PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
7. Wykonana regulacja skrzynek zasuw i hydrantów oraz włązów studzienek podlega protokolarnemu odbiorowi przez służby techniczne Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

Centrala/Sekretariat:

tel.: +48 33 843-28-14, 843-28-77

tel./fax: +48 33 843-17-15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

KRS 0000095555

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

NIP: 549-000-17-58, REGON: 070890901

Wysokość kapitału zakładowego: 51 297 500 zł

K. Kahl

8. W trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową chodników odkładany materiał pochodzący z rozbiórki chodnika składować poza istniejącymi skrzynkami zasuw i hydrantów ppoż. oraz włączami studzienek kanalizacyjnych umożliwiając swobodny dostęp do uzbrojenia.
9. Po wykonaniu regulacji wysokości skrzynek zasuwowych oraz włączów studni kanalizacyjnych należy je wyczyścić z resztek materiału.
10. Koszty przebudowy oraz regulacji wysokościowych skrzynek zasuwowych oraz włączów studzienek należy wliczyć w koszty inwestycji.
11. W rejonie planowanej inwestycji przebiega wodociąg rozdzielczy żeliwo $\phi 80$ mm wraz z przyłączami, które Przedsiębiorstwo rozważy do wymiany przed rozpoczęciem prac.
12. Ze względu na to, że Przedsiębiorstwo musi uzgodnić i zaplanować przebudowę wodociągu rozdzielczego i przyłączy wodociągowych, o terminie rozpoczęcia prac związanych z inwestycją należy powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.

Na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej kolorem niebieskim wkreślono istniejącą sieć wodociągową, kolorem brązowym sieć kanalizacji sanitarnej. Oznaczeniami literowymi wkreślono: „HP” – hydrant p. poż. podziemny, „Z” – zasuw, „S” - studnia na kolektorze sanitarnym.

Załączniki:

1 egz. projektu zagospodarowania

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x D-T a/a

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa