



1	NAZWA		
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	K1	K2
3	SCHEMAT		
4	WYMIARY ZESTAWCZE So x Ho (cm)	150 x 210	130 x 170
5	ILOŚĆ	1	1
6	UWAGI	-klapa oddymiająca E150/200 bez owiewek i kierownicy o podstawie 30cm -pow. czynna oddymiania 2,7m2 -podstawa z blachy ocynkowanej ocieplanej, kolor RAL 7016 -wypełnienie w postaci płyty poliwęglanowej komorowej, sterowanie elektryczne zintegrowane, -ostateczny dobór klapy po uzgodnieniu z dostawcą -siłowniki wg projektu branżowego -otwór w stropie: 150 x 210 cm	-klapa oddymiająca E100/160 bez owiewek i kierownicy o podstawie 30cm -pow. czynna oddymiania 1,8m2 -podstawa z blachy ocynkowanej ocieplanej, kolor RAL 7016 -wypełnienie w postaci płyty poliwęglanowej komorowej, sterowanie elektryczne zintegrowane, -ostateczny dobór klapy po uzgodnieniu z dostawcą -siłowniki wg projektu branżowego -otwór w stropie: 130 x 170 cm

UWAGI

Kłapy domowe wyposażać w niezbędne klamry i drabiny umożliwiające wyjście na dach ( zgodnie z detalem nr 2)

OBJEKT :

BUDOWA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA  
NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ.  
NR. 382/6 I 382/12 PRZY ULICY  
CEGLANEJ W OŚWIĘCIMIU.

INWESTOR :

MIASTO OŚWIĘCIM  
UL. ZABORSKA 2  
32-600 OŚWIĘCIM

TREŚĆ RYSUNKU :

ZESTAWIENIE KŁAP DYMOWYCH

ARP

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI

EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	STADIUM :
GEN. PROJEKTANT :	DR INŻ. ARCH. M. MANECKI	MPOIA 036/2009	ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. W. KRAUZE	MPOIA 033/2018	ARCHITEKTURA		DATA :
WSPÓŁPRACA :	INŻ. ARCH. I. SOJKA		ARCHITEKTURA		PAŹDZIERNIK 2019 r.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. M. ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	ARCHITEKTURA	SKALA :	NR RYSUNKU :
				1:50	AW-12