



**Wydział Gospodarki Miejskiej
Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
Agnieszka Jenczała- Baka**

PROTOKÓŁ ZAMKNIĘCIA FONTANN
SPORZĄDZONY W DNIU 08.11.2022

Nazwa obiektu : Fontanny Rynek w Oświęcimiu.

Fontanna Rynek .

- Spuszczenie wody z niecki i instalacji fontanny i zbiornika wyrównawczego
- Umycie niecki
- Rozkręcenie rurociągu
- Odłączenie układu kontrolno-pomiarowego
- Zabezpieczenie dysz.
- Wyczyszczenie zbiornika wyrównawczego

Uwagi:

- Poprawa wszystkich płyt fontanny. Istniejące dystanse między płytami są poniszczone, rozkręcone lub ich nie ma wcale. Trzeba rozebrać górę fontanny płyta po płycie, powklejać nowe dystanse i ułożyć na nowo. W tym momencie szczeliny między płytami fontanny są nie równe, nie ma możliwości, żeby zachować jednakowe odstępy pomiędzy płytami.
 - Weryfikacja działania pomp atrakcji
 - Weryfikacja działania fontanny i jej stanu technicznego po sezonie zimowym.

WYKONAWCA

ZLECENIODAWCA

ARMA Marian Wąsowicz
Szydłów, ul. Brzozowa 2
49-130 Tułowice
NIP 991-019-57-84, REGON: 160187945