

Miasto Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

www.oswiecim.pl

Oświęcim, dnia 18 września 2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.15.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Budowa wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej oraz przebudowa placu o nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Czarnieckiego nr 12-20 w Oświęcimiu**, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

PYTANIE NR 1:

W załączeniu do projektu, w części rysunkowej znajduje się rysunek pt.: "Wzór tablicy informacyjnej", natomiast w pozycji przedmiarowej nie ma informacji nt. zakupu i montażu tablicy. W związku z powyższym, czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić zakup i montaż niniejszej tablicy?

Odpowiedź:

Oferta złożona w postępowaniu winna obejmować dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla wytwórców odpadów o wymiarach 100 x 50 cm ze spienionego PCV gr. 3 mm zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wyjaśnień. Właściwa poz. przedmiaru została dodana. Wskazany pierwotnie wzór tablicy jest nieaktualny. Zamawiający zmienia dotychczas opublikowany przedmiar robót zgodnie z udzieloną odpowiedzią. Zaktualizowany przedmiar robót dołączony jest do niniejszych wyjaśnień.

PYTANIE NR 2:

W projekcie nie ma informacji nt. parametrów krat pomostowych, które znajdują się w konstrukcji wiaty. Proszę o podanie niniejszych informacji.

Odpowiedź:

Parametry krat pomostowych:

Krata pomostowa typu "WEMA" ocynk. o oczku 34,3x38,1 mm z płaskownikiem 30x2 mm, wymiary 1000x1600 mm - 12 szt, 1000x1200 mm - 12 szt.

ZMIANA TREŚCI

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

1. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 22 września 2023 r.

W związku z powyższym:

Rozdz. XII Zaproszenia „Termin złożenia oferty cenowej:” otrzymuje brzmienie:

„Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 22 września 2023 r.**

2. Załącznik nr 4 do Zaproszenia otrzymuje brzmienie jak załączony do niniejszych wyjaśnień

AKTUALNY Przedmiar robót.

3. Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian.

4. Załączniki:

1) AKTUALNY Przedmiar robót

2) AKTUALNY wzór tablicy informacyjnej