

Kom. Budżetu

Kom. Prawa

11.12.2023

[Signature]

Numer rejestru spraw kierowanych

na sejmice Rady Miasta 1219/23

Projekt

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Miasto Oświęcim dla instytucji kultury jaką jest Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu, dotację celową inwestycyjną na 2024 rok w wysokości 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) na wykonanie modernizacji centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK.

§ 2. Zabezpieczyć w roku 2024 w budżecie Gminy Miasto Oświęcim środki na sfinansowanie dotacji.

§ 3. Zasady i tryb przekazywania dotacji oraz sposób jej rozliczania regulować będzie odrębna umowa.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim i Dyrektorowi Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2024 roku.

Opracował:

DYREKTOR
[Signature]
Monika Świętek-Smrek

Sprawdzono pod względem prawnym

[Signature] Wolski Przemysław

Przekazano do Rady Miasta w dniu 07.12.23

Poz. centralnego rejestru projektu w uchwale

Rady Miasta 845/23

[Signature]
(.....) (.....)
(.....) (.....)

Wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie
proj. kulturalny w projekcie uchwały
sesji RM w dniu 21.12.23

UZASADNIENIE

Oświęcimskie Centrum Kultury wnosi o przyznanie dotacji celowej inwestycyjnej w wys. 37.000,00 zł na wykonanie modernizacji centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK. Konieczność modernizacji wynika z faktu, że nastąpił koniec wspierania technicznego przez producenta - firmę POLON, która nie produkuje już podzespołów do posiadanego przez OCK modelu centrali.

DYREKTOR

Monika Świętek-Smrek