

Oświęcim, dnia 1 czerwca 2018 r.

Znak sprawy:
ZP.271.23.2018.III

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **rozbudowę i modernizację Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu** przesyłam poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów rolet kompletnych (pozycja 71 przedmiar budynek A).

Odpowiedź:

Rolety zewnętrzne w skrzyni standardowej, montowane we wnęce okiennej (pod nadprożem) o następujących parametrach:

- profil aluminiowy,
- rolety sterowanie bezprzewodowo,
- zabezpieczenie antywłamaniowe,
- kolor RAL 9003 lub zbliżony.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie klasy wytrzymałości pustaków ceramicznych przeznaczonych do murowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji: „Ściany nadziemne murowane z pustaków ceramicznych kl.15 MPa na zaprawie cementowej”.

Pytanie 3:

Czy ścianka mobilna ma posiadać ognioodporność EI15 ?

Odpowiedź:

Tak, ściana mobilna musi mieć odporność ogniową EI15.

Pytanie 4:

Czy winda jest przedmiotem przetargu? Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdz. III siwz w uwagach umieszczony został jednoznaczny zapis **"Dostawa i montaż windy nie są objęte niniejszym zamówieniem"**.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia:

- pkt 3 ppkt 3.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Nowa część Dziennego Domu Pomocy stanowić będzie uzupełnienie funkcji realizowanej na parterze budynku istniejącego i składać się będzie z oddzielnej klatki schodowej z windą oraz dwóch kondygnacji nadziemnych. Połączenie z częścią istniejącą DDP – obiektem A zapewniają na każdym poziomie klatki schodowej budynku B drzwi dwuskrzydłowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Podstawowe dane techniczne :

- powierzchnia zabudowy : 419,79 m²
- powierzchnia użytkowa : 654,95 m²
- kubatura : 2 875,87 m³
- wysokość budynku : 8,16 m”

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZP a/a

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta
mgr Maria Pędrak

**/pammi-*