
pon. 1.14 16°C Φ=706W 22KV 400x520 Δp=65,403 kPa v=0,33 n=1 G2.1
pon. 1.13 24°C Φ=2556W 33KV 400x1320 Δp=44,466 kPa v=0,47 n=3,9 G2.2
pon. 1.13 24°C Φ=2556W 33KV 400x1320 Δp=66,455 kPa v=0,31 n=5,2 G2.3
pon. 1.13 24°C Φ=2556W 33KV 400x1320 Δp=56,622 kPa v=0,33 n=5,2 G2.4
pon. 1.13 24°C Φ=2556W 33KV 400x1320 Δp=53,841 kPa v=0,34 n=5,2 G2.5
pon. 1.12 24°C Φ=2323W 33KV 400x1200 Δp=52,118 kPa v=0,39 n=5,2 G2.6
pon. 1.12 24°C Φ=2323W 33KV 400x1200 Δp=38,256 kPa v=0,31 n=5,2 G2.7
pon. 1.12 24°C Φ=2323W 33KV 400x1200 Δp=46,567 kPa v=0,33 n=5,2 G2.8
pon. 1.12 24°C Φ=2323W 33KV 400x1200 Δp=44,917 kPa v=0,33 n=5,2 G2.9
pon. 1.10 24°C Φ=3395W 22KV 500x2200 Δp=42,205 kPa v=0,39 n=6,5 G2.10
pon. 1.10 24°C Φ=2061W 33KV 300x1320 Δp=38,874 kPa v=0,31 n=5,2 G2.11
pon. 1.10 24°C Φ=2061W 33KV 300x1320 Δp=35,681 kPa v=0,33 n=5,2 G2.12
pon. 1.10 24°C Φ=2061W 33KV 300x1320 Δp=31,685 kPa v=0,36 n=5,2 G2.13
pon. 1.08 24°C Φ=1028W 22KV 600x600 Δp=29,658 kPa v=0,62 n=1,1 G2.14
pon. 1.08 24°C Φ=1028W 22KV 600x600 Δp=27,967 kPa v=0,63 n=1,1 G2.15
pon. 1.07 24°C Φ=1472W 33KV 600x600 Δp=25,947 kPa v=0,42 n=3,9 G2.16
pon. 1.07 24°C Φ=1472W 33KV 600x600 Δp=23,901 kPa v=0,44 n=3,9 G2.17
pon. 1.07 24°C Φ=1472W 33KV 600x600 Δp=21,670 kPa v=0,46 n=3,9 G2.18
pon. 1.07 24°C Φ=1472W 33KV 600x600 Δp=19,247 kPa v=0,52 n=5,2 G2.19
pon. 1.07 24°C Φ=1472W 33KV 600x600 Δp=16,629 kPa v=0,35 n=5,2 G2.20
pon. 1.06 24°C Φ=1472W 33KV 600x600 Δp=12,977 kPa v=0,41 n=5,2 G2.21
pon. 1.05 24°C Φ=491W 25KV 500x400 Δp=28,766 kPa v=0,51 n=1,1 G2.22
pon. 1.04 20°C Φ=436W 22KV 300x400 Δp=9,840 kPa v=0,47 n=1,1 G2.23
pon. 1.03 20°C Φ=1028W 22KV 600x600 Δp=6,655 kPa v=0,40 n=5,2 G2.24
pon. 0.06 24°C Φ=1111W 22KV 300x720 Δp=58,661 kPa v=0,49 n=1,1 G1.1
pon. 0.05 16°C Φ=335W 25KV 300x400 Δp=54,997 kPa v=0,30 n=1 G1.2
pon. 0.07 20°C Φ=2498W 33KV 300x1600 Δp=51,639 kPa v=0,51 n=1,1 G1.3
pon. 0.07 20°C Φ=2498W 33KV 300x1600 Δp=48,585 kPa v=0,35 n=5,2 G1.4
pon. 0.07 20°C Φ=2498W 33KV 300x1600 Δp=42,789 kPa v=0,38 n=5,2 G1.5
pon. 0.11 24°C Φ=876W 25KV 300x600 Δp=40,537 kPa v=0,46 n=1,1 G1.6
pon. 0.12 24°C Φ=838W 22KV 400x600 Δp=34,597 kPa v=0,45 n=1,1 G1.7
pon. 0.12 24°C Φ=2498W 33KV 300x1600 Δp=30,568 kPa v=0,32 n=6,5 G1.8
pon. 0.12 24°C Φ=2498W 33KV 300x1600 Δp=28,757 kPa v=0,33 n=6,5 G1.9
pon. 0.12 24°C Φ=2498W 33KV 300x1600 Δp=26,997 kPa v=0,35 n=6,5 G1.10
pon. 0.14 24°C Φ=1028W 22KV 600x600 Δp=25,868 kPa v=0,30 n=3,9 G1.11
pon. 0.15 16°C Φ=335W 25KV 300x400 Δp=19,805 kPa v=0,30 n=1 G1.12
pon. 0.16 16°C Φ=226W 18KV 300x400 Δp=18,557 kPa v=0,30 n=1 G1.13
pon. 0.09 20°C Φ=1111W 22KV 300x720 Δp=16,901 kPa v=0,39 n=3,9 G1.14
pon. 0.09 20°C Φ=1111W 22KV 300x720 Δp=14,927 kPa v=0,42 n=3,9 G1.15
pon. 0.08 20°C Φ=685W 22KV 600x400 Δp=12,873 kPa v=0,62 n=1,2 G1.16
pon. 0.01 16°C Φ=685W 22KV 600x400 Δp=10,365 kPa v=0,67 n=1,2 G1.17
pon. 0.02 20°C Φ=1233W 22KV 600x720 Δp=6,590 kPa v=0,38 n=6,5 G1.18
pon. -1.17 12°C Φ=491W 25KV 500x400 Δp=26,573 kPa v=0,37 n=1,1 G0.1
pon. -1.16 12°C Φ=617W 22KV 500x400 Δp=26,120 kPa v=0,40 n=1,1 G0.2
pon. -1.15 12°C Φ=617W 22KV 500x400 Δp=24,579 kPa v=0,41 n=1,1 G0.3
pon. -1.14 12°C Φ=617W 22KV 300x400 Δp=23,091 kPa v=0,45 n=1,1 G0.4
pon. -1.13 12°C Φ=335W 25KV 300x400 Δp=14,895 kPa v=0,32 n=1 G0.5
pon. -1.12 12°C Φ=335W 25KV 300x400 Δp=10,424 kPa v=0,33 n=1,1 G0.6
pon. -1.01 16°C Φ=1357W 25KV 400x1000 Δp=7,294 kPa v=0,37 n=6,5 G0.7
pon. -1.06 24°C Φ=563W 18KV 600x600 Δp=4,853 kPa v=0,36 n=3,9 G0.8
pon. -1.04 20°C Φ=2296W 22KV 900x1000 Δp=2,269 kPa v=0,70 n=7 G0.9
+2,90
±0,00
-2,50
L=5,80m
42640W
Φ76,1xK2
8x12
n=1225
L=5,0m
65754W
Φ76,1xK2
8x12
n=1,39
1
2
3
4
5
6
7
Inwestor: Gmina Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
Zarządca: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 26, Oświęcim
Temat opracowania: Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 8, Oświęcim
Stadium projektu: Projekt budowlany wykonawczy
Lokalizacja inwestycji: Działka nr ewid. gruntów 2006/538 w miejscowości Oświęcim
Temat rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
Branża: INSTALACJA C.O.
Projekt:
Skala: 1:100
Data: 05.2013
Nr rys.: Inst-04