

OR.O. 0003.15.2016.VIII

g. Ksiewicz

29.04.16



Urząd Miasta Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
tel. 033/842-91-00, fax 033/842-91-99
NIP 549-00-23-228

Oświęcim, dnia 27.04.2016 r.

Znak:

OR.b.0003.23.2016

Pan

Stanisław Biernat

**Radny Rady Miasta Oświęcim
w miejscu**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2016 r. dotyczący wyjścia zapasowego ze schronu znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 3 oraz zniszczonego trawnika przed wejściem do w/w bloku informuję, że w dniu 26 kwietnia przeprowadzono oględziny terenu przy bloku.

W czasie oględzin ustalono:

1. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców częściowo uszkodzona płyta (popękana) zostanie wymieniona na nową.
2. Usytuowanie wyjścia zapasowego w odległości kilkunastu metrów od bloku nie ma wpływu na zawilgocenie części fundamentów. Biorąc powyższe pod uwagę w/w prace nie gwarantują likwidacji problemu wilgoci występującej na części ścian piwnic budynku.

Jednocześnie informuję, że pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 24 lipca 2009 r. znak: BZ.IV.-0222-1-27/09 Urząd Miasta Oświęcim został poinformowany o wykreśleniu w/w schronu z ewidencji budowli ochronnych. Podstawą wykreślenia była uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie likwidacji schronów i przeznaczenia pomieszczeń schronowych do wspólnego użytkowania przez mieszkańców.

Natomiast zagłębienia w terenie zielonym przed budynkiem nr 3 przy ulicy Chrobrego w Oświęcimiu zostaną wyrównane do dnia 10 maja 2016 r.

Zastępca Prezydenta Miasta


mgr Maria Pędrak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydz. ZK, a/a
3. Wydz. OR, a/a