

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
tel. 33 842 91 00, fax 33 842 91 99

Oświęcim, dnia 29.10.2024 r.

Znak sprawy:
OR-o.0003.69.2024.V

Pan Jakub Przewoźnik
Pan Paweł Plinta
Radni Miasta Oświęcim

W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 16 października 2024 r. znak: OR-b.0003.72.2024 w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych na nowym żłobku i przedszkolu na Starych Stawach informuję:

1. Forma architektoniczna budynku w dużej mierze została narzucona przez wielkość i konfigurację działek inwestycyjnych a także ich istniejące i projektowane uzbrojenie terenu.

Ze względu na zaprojektowane pochylenie dachów budynku głównie w stronę północną i północno-zachodnią, umieszczenie na nich paneli fotowoltaicznych byłoby nieefektywne ekonomicznie i mogłoby powodować problemy ze szczelnością pokrycia. Dodatkowo należałoby sprawdzić, czy drewniane dźwigary dachowe byłyby w stanie przenieść dodatkowe obciążenie od paneli i konstrukcji wsporczej.

2. Analizując obecnie możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej, panele można by zainstalować na skarpie ziemnej od strony południowej, jednak w znacznym stopniu ograniczy to teren zielony i zabawowy przeznaczony dla dzieci zarówno żłobka jak i przedszkola.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydz. OR wm.
3. IM a/a.

100

100

100